

Załącznik nr 3 – Uwagi dotyczące przedmiaru robót

1. Grubość ścian muru kanału - 38 cm - grubość bloczków betonowych.
2. Trzpienie żelbetowe należy wykonać w ścianach wzdłużnych muru kanału w ilości 8 sztuk po lewej i po prawej stronie.
3. Beton klasy C20/25.
4. zbrojenie maty - zbrojenie dwukierunkowe, krzyżowe, dwurzędowe (ϕ 12 mm co 15 cm)
zbrojenie trzpieni - zbrojenie 4 x ϕ 12 mm, strzemiona ϕ 6 mm co 15 cm
zbrojenie wieńca - zbrojenie 6 x ϕ 12 mm, strzemiona ϕ 6 mm co 15 cm
5. Należy przewidzieć wykonanie 4 półek (na lampy i na narzędzia) po obu stronach kanału.
6. Należy przewidzieć 2 studzienki bezodpływowe (pojemność 30 l).
7. Należy przewidzieć studzienki bezodpływowe do opróżniania manualnego.
8. Należy przewidzieć obramowanie kanału wzdłuż dłuższych boków, kątownik malowany.
9. Przerwą między kanałami - odtworzenie posadzki betonowej wokół kanału.
10. Należy przewidzieć wykonanie wentylacji wywiewnej mechanicznej po obu stronach kanału.
11. Należy przewidzieć schody kanałowe stalowe ażurowe, 2 sztuki, na początku i końcu kanału.