

**dotyczy: przetarg 01/dostawa paliwa/2017**

W nawiązaniu do złożonych zapytań Zamawiającemu, PKS Poznań S.A. udziela następujących wyjaśnień:

**Zapytanie nr 1:**

W nawiązaniu do treści ust. XIV SIWZ (Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy) pragniemy zasugerować inne rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla każdej ze stron a mianowicie rezygnację z zabezpieczenia należytego wykonania umowy (...).

odpowiedź):

PKS Poznań S.A. nie przewiduje zmiany treści pkt. XIV SIWZ a tym samym projektu umowy;

**Zapytanie nr 2:**

Proszę o określenie wielkości zbiorników na paliwo jakie posiada Zamawiający, oraz wielkość i częstotliwości dostaw paliwa.

odpowiedź:

W trakcie trwania umowy PKS Poznań S.A. przewiduje jeden zbiornik paliwowy o pojemności 16m<sup>3</sup>, dostawa średnio co 2-3 dzień po około 12-13m<sup>3</sup>. Powyższe dotyczące liczby zbiorników a tym samym częstotliwości i ilości dostawy może ulec zmianie.

**Zapytanie nr 3:**

W nawiązaniu do treści: „Różnica cenowa pomiędzy zaoferowaną przez Wykonawcę ceną netto za 1 m<sup>3</sup> oleju napędowego standardowego dla temperatury referencyjnej +15°C, a obowiązującą na 3 dni przed dniem otwarcia ofert” prosimy o określenie czy dzień otwarcia ofert jest wyłączony z obliczeń, czy jest trzecim dniem w przyjętym przez Zamawiającego sposobie określenie dnia do kalkulacji ceny.

odpowiedź:

Różnica cenowa pomiędzy zaoferowaną przez Wykonawcę ceną netto za 1 m<sup>3</sup> oleju napędowego standardowego dla temperatury referencyjnej +15°C, a obowiązującą na 3 dni przed dniem otwarcia ofert ceną netto zbytu producenta paliwa za 1 m<sup>3</sup> dotyczy dnia 24 kwietnia 2017 roku.